



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**  
**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2**  
**ПО ГОРОДУ БУЙНАКСК И БУЙНАКСКОМУ РАЙОНУ**  
 367015, Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
 368220, г. Буйнаксск, ул. Крылова, 20, телефон/факс: 8-87 (237) 2-11-21  
 Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 43/44/1  
 по устранению нарушений обязательных требований  
 пожарной безопасности

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чиркейский многопрофильный лицей имени А. Омарова»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Буйнакска и Буйнакского района по пожарному надзору Тагирова А.Г. № 43 от «16» апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с      ч      мин «16» апреля 2018 г. по      ч      мин «15» мая 2018 г.

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР №2 по г. Буйнаксск и Буйнакскому району*

*Гусеновым Динисламом Гусеновичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чиркейский многопрофильный лицей имени А. Омарова», с. Чиркей, Буйнакского района*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*Директором Бартихановым Магомедом Магомерзаевичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в здании класса функцио-	ФЗ от 22.07.2008 г. N	31.10.2018	

	нальной пожарной опасности Ф1.1 систему пожарной сигнализации обеспечить подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83		
2	Помещение котельных перенести на пожаробезопасное расстояние от зданий СОШ.	СНИП П-35-76* п 1.8	31.10.2018	
3	В актовом зале светильники заключить в плафон предусмотренный конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	31.10.2018	
4	В помещении котельных самодельные котлы поменять на заводские.	СНИП П-35-76*	31.10.2018	
5	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала привести в соответствии с требованиями (не менее 1,9 метров).	п.3 ст.4 Ф.З. № 123; СП 1.13130.2009 п.4.2.5.	31.10.2018	
6	Создать условия для забора воды из пожарного водоема для целей пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 80	31.10.2018	
7	Планы эвакуации людей при пожаре привести согласно ГОСТу.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 7	31.10.2018	
8	На объекте защиты противопожарные двери электрощитовой обеспечить нормативным значением пределов огнестойкости этих конструкций.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 13 ст. 88	31.10.2018	
9	На объекте защиты в щитовом корпусе с одновременным пребыванием более 50 человек предусмотреть запасной эвакуационный выход.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 25	31.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР №2  
по г. Буйнакск и Буйнакскому району  
Гусенов Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



М.Л.П.\*

(подпись)

Директор Бартиханов Магомед Магомерзаевич  
(должность, фамилия, инициалы)

«15» мая 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.